СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00331

ЗАЯВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью «Мёллер» (ООО «Мёллер»). ОГРН 1205000023326, ИНН 5029254462. Адрес: 141006, Россия, Московская область, город Мытищи, 2-й Рупасовский переулок, владение 8, строение 1, офис 301. Телефон: +7 (495) 380-31-53, адрес электронной почты: info@moeller.su.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Общество с ограниченной ответственностью «Мёллер» (ООО «Мёллер»). ОГРН 1205000023326, ИНН 5029254462. Адрес: 141006, Россия, Московская область, город Мытищи, 2-й Рупасовский переулок, владение 8, строение 1, офис 301. Телефон: +7 (495) 380-31-53, адрес электронной почты: info@moeller.su.
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	Орган по сертификации общества с ограниченной ответственностью «Платинум». Адрес: 121354, Россия, город Москва, улица Кутузова, дом 11, корпус 3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б. ОГРН 1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ	Подоконники внутренние на основе поливинилхлорида, марки «МЁЛЛЕР», применяемые для отделки оконного проёма, выпускаемые по ТУ 22.23.19-001-75218573-2020 с изм.№1, №2 «Профили поливинилхлоридные подоконные для внутренней отделки. Технические условия». Серийный выпуск. код ОКПД 2: 22.23.19.000 код ТН ВЭД: 3925 90 800 9
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	ТУ 22.23.19-001-75218573-2020 с изм. №1, №2 (п.п. 3.2); ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18, п. 4.20). Показатели пожарной опасности: Г4, В3, Д3, Т2.
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-207/07-2023 от 14.07.2023 г., выданный ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021 г.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ	Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00779 от 04.07.2023 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06. Схема сертификации 2с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	Условия хранения соответствуют указанным в товаросопроводительных документах. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.07.2023 по 16.07.2028

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации **Н.К. Потапкин**

М.П.

Эксперт **А.О. Соколов**