



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000688.02.15

Дата 27. 02. 2015 г.

На основании заявления № **00533**

от **13.02.2015**

Организация-изготовитель: **ООО "ВЕК"**

Адрес: **353745, Краснодарский край, Ленинградский район, ст-ца Ленинградская, ул. Производственная, д. 11 (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "ВЕК"**

Адрес: **353745, Краснодарский край, Ленинградский район, ст-ца Ленинградская, ул. Производственная, д. 11 (Россия)**

Наименование продукции: **Панель стеновая поливинилхлоридная (неламинированная, ламинированная и лакированная)**

Продукция изготовлена в соответствии: с **ТУ 5772-001-57550714-2003 изм.1 "Панель стеновая поливинилхлоридная (неламинированная, ламинированная и лакированная)"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 5772-001-57550714-2003 изм.1 "Панель стеновая поливинилхлоридная (неламинированная, ламинированная и лакированная)". Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой панели, изготавливаемые способом экструзии из композиций на основе поливинилхлорида с различными добавками.**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУЗ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №2521/2521-АСВ-15-02 от 11.02.2015 г.**

№ 059959

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|--|----------------------|------------------------|
| Интенсивность запаха образца в естественных условиях | 1балл | не более 2 |
| Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более | 2,5 | 15,0 |
| Индекс токсичности, % | 91,3 | 80-120 |
| Дибутилфталат, мг/м ³ | <0,001 | 0,1 |
| Диоктилфталат, мг/м ³ | <0,001 | 0,02 |
| Формальдегид, мг/м ³ | <0,001 | 0,01 |
| Хлористый водород, мг/м ³ | <0,001 | 0,1 |

Область применения: **Для внутренней отделки (установки) в помещениях зданий и сооружений**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При производстве и применении в производстве соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 5772-001-57550714-2003 изм.1, Инструкции по монтажу**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Панель стеновая поливинилхлоридная (неламинированная, ламинированная и лакированная)**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.
подпись

Иваненко А.В.
Сафонкина С.Г.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.

Васильева Г. В.